

2026 年广西财经学院建设明秀校区智慧消防一期采购项目报价表

一、项目预算上限控制价：184526.00 元

二、采购方式：询价采购

三、评审办法：最低价法。

(一) 1 号行政楼智慧消防升级改造设备需求清单								
项号	货物名称	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	单价（元）	合计金额（元）	是否响应	响应品牌
1	独立式光电感烟火探测报警器	无线感烟探测设备，与无线边缘网关和无线网关配合使用。通讯距离≤1200 米（视距）。含底座。内置 DC3V 锂猛电池，持续工作时间≤3 年；报警声响：渐强蜂鸣声。设备应获得国家权威机构颁发的电磁辐射抗扰度检验检测报告，抗干扰度≥30V/M。（提供检测报告复印件并加盖公章）	318	只				
2	手动火灾报警按钮	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座。内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；有效可视通讯距离 1200 米（可视）。设备使用电池应取得国家权威机构颁发的高度模拟、热测试、振动、冲击、外短路挤压、强制放电检测报告。（提供 CNAS 认可的第三方权威机构检测报告复印件并加盖原厂商公章）	32	个				
3	火灾声光报警器	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座，内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；声压级 80~115dB 。有效可视通讯距离 1200 米。可接收远程复位。	32	个				
4	一级无线中继器	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 30 个无线设备，双信道，通讯距离≤1200 米（视距）。与无线边缘网关、无线网关和无线现场设备配合使用。	8	台				
5	无线网关	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 200 个无线设备，双信道，最大通讯距离≤1200 米（视距）；具备无源火警、故障继电器输出；自带 RJ45 端口，同时具备 4G 无线通讯功能，需另配 4G 卡，可将报警信息上传至青岛云；具备蓝牙调试功能，可使用专用 APP 进行现场调试。	7	个				
6	视频网关	支持 ONVIF、GB/T281 81、RTSP 等标准协议的前端设备接入。可快速接入海康、大华等主流品牌摄像机，广泛适用于各种标准码流的社会资源接入场合。支持 200 路视频接入转发。	1	只				
(二) 实验楼设备需求清单								
项号	货物名称	主要技术参数及性能（配置）要求	数	单	单价	合计金额	是否	响应

			量	位	(元)	(元)	响应	品牌
1	独立式光电感烟火灾探测报警器	无线感烟探测设备，与无线边缘网关和无线网关配合使用。通讯距离≤1200米（视距）。含底座。内置 DC3V 锂猛电池，持续工作时间≤3 年；报警声响：渐强蜂鸣声。设备应获得国家权威机构颁发的电磁辐射抗扰度检验检测报告，抗干扰度≥30V/M。（提供检测报告复印件并加盖公章）	128	只				
2	手动火灾报警按钮	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座。内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；有效可视通讯距离 1200 米（可视）。设备使用电池应取得国家权威机构颁发的高度模拟、热测试、振动、冲击、外短路挤压、强制放电检测报告。（提供 CNAS 认可的第三方权威机构检测报告复印件并加盖原厂商公章）	16	个				
3	火灾声光报警器	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座，内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；声压级 80~115dB 。有效可视通讯距离 1200 米。可接收远程复位。	16	个				
4	一级无线中继器	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 30 个无线设备，双信道，通讯距离≤1200 米（视距）。与无线边缘网关、无线网关和无线现场设备配合使用。	4	台				
5	无线网关	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 200 个无线设备，双信道，最大通讯距离≤1200 米（视距）；具备无源火警、故障继电器输出；自带 RJ45 端口，同时具备 4G 无线通讯功能，需另配 4G 卡，可将报警信息上传至青鸟云；具备蓝牙调试功能，可使用专用 APP 进行现场调试。	4	个				

（三）西 1 学生宿舍设备需求清单

项号	货物名称	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	单价（元）	合计金额（元）	是否响应	响应品牌
1	独立式光电感烟火灾探测报警器	无线感烟探测设备，与无线边缘网关和无线网关配合使用。通讯距离≤1200米（视距）。含底座。内置 DC3V 锂猛电池，持续工作时间≤3 年；报警声响：渐强蜂鸣声。设备应获得国家权威机构颁发的电磁辐射抗扰度检验检测报告，抗干扰度≥30V/M。（提供检测报告复印件并加盖公章）	56	只				
2	手动火灾报警按钮	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座。内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；有效可视通讯距离 1200 米（可视）。设备使用电池应取得国家权威机构颁发的高度模拟、热测试、振动、冲击、外短路挤压、强制放电检测报告。（提供 CNAS 认可的第三方权威机构检测报告复印件并加盖原厂商公章）	12	个				
3	火灾声光报警器	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座，内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；声压级 80~115dB 。有效可视通讯距离 1200 米。可接收远程复位。	12	个				
4	一级无线中继器	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 30 个无线设备，双信道，通讯距离≤1200 米（视距）。与无线边缘网关、无线网关和无线现场设备配合使用。	4	台				
5	无线网关	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 200 个无线设备，双信道，最大通讯距离≤1200 米（视距）；具备无源火警、故障继电器输出；自带 RJ45 端口，同时具备 4G 无线通讯功能，需另配 4G 卡，可将报警信息上传至青鸟云；具备蓝牙调试功能，可使用专用 APP 进行现场	2	个				

		调试。						
（四）东 4 学生宿舍设备需求清单								
项号	货物名称	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	单价（元）	合计金额（元）	是否响应	响应品牌
1	独立式光电感烟火灾探测报警器	无线感烟探测设备，与无线边缘网关和无线网关配合使用。通讯距离≤1200 米（视距）。含底座。内置 DC3V 锂猛电池，持续工作时间≤3 年；报警声响：渐强蜂鸣声。设备应获得国家权威机构颁发的电磁辐射抗扰度检验检测报告，抗干扰度≥30V/M。（提供检测报告复印件并加盖公章）	44	只				
2	手动火灾报警按钮	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座。内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；有效可视通讯距离 1200 米（可视）。设备使用电池应取得国家权威机构颁发的高度模拟、热测试、振动、冲击、外短路挤压、强制放电检测报告。（提供 CNAS 认可的第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂商公章）	8	个				
3	火灾声光报警器	与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座，内置 DC3V 锂电池，持续工作时间 ≤3 年；声压级 80~115dB 。有效可视通讯距离 1200 米。可接收远程复位。	8	个				
4	一级无线中继器	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 30 个无线设备，双信道，通讯距离≤1200 米（视距）。与无线边缘网关、无线网关和无线现场设备配合使用。	2	台				
5	无线网关	壁挂式现场设备，适配器 DC12~28V 供电（自带 AC220V 转 24V 适配器）。最大可带载 200 个无线设备，双信道，最大通讯距离≤1200 米（视距）；具备无源火警、故障继电器输出；自带 RJ45 端口，同时具备 4G 无线通讯功能，需另配 4G 卡，可将报警信息上传至青岛云；具备蓝牙调试功能，可使用专用 APP 进行现场调试。	2	个				
（一）+（二）+（三）+（四）报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币_____元（小写：_____元）								
商务要求：								
1. 供货要求：成交供应商自收到采购人通知之日起 15 日内完成完成供货。 2. 质保期：自双方代表在货物验收单上签字之日起 12 个月。 3. 有下列情形之一的视为无效报价： （1）报价文件必须字迹清晰，凡因字迹不清晰导致容易引起歧义的，作无效报价处理； （2）报价文件未按规定签章的作无效报价处理； （3）报价超过本项目上限控制价、单项合计金额或总价计算错误的作无效报价处理； （4）未按照报价表标明的具体品牌、参数和要求作出实质性响应的作无效报价处理； （5）私自更改删除报价文件内容的作无效报价处理； 4.供货地点：广西财经学院明秀校区。 5.付款方式：本项目无预付款，成交人供货安装调试完毕并通过验收后向采购人提供与合同金额一致的有效发票，采购人提请按相关程序一次性拨付 100% 合同款项。 6.报价文件内容包括：								

- (1) 报价表；

(2) 营业执照复印件；

(3) 法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

以上所有报价文件都必须提供并加盖单位公章，否则按照无效报价处理。

相关要求：

1. 报价包含安装、装卸、运输、调换、利润、税金、保险、协调、售后服务费用等各项应有费用。
2. 报价超过本项目上限控制价的作无效报价处理。
3. 成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权终止采购。
4. 如货物出现质量问题，广西财经学院保卫工作部有权终止采购并要求成交供应商承担责任并赔偿损失；

报价公司名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

联系人及电话：

报价时间： 年 月 日