

2026年广西财经学院相思湖校区消防器材采购项目报价表

一、项目预算上限控制价：99800.00元

二、采购方式：询价采购

三、评审办法：最低评标价法。

项号	货物名称	参考品牌	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	单价（元）	合计金额（元）	是否响应	响应品牌
1	消防演习器材（烟雾罐）		国标，橙色烟雾，效果时间≥3分钟	10	罐				
2	手提式干粉灭火器	金晟安、桂安、唐安	国标（GB 4351-2023），ABC型干粉灭火器，4公斤，3C认证	100	个				
3	手提式二氧化碳灭火器	联塑、广东浙安、鸣宇	国标（GB 4351-2023），二氧化碳 3公斤，3C认证	100	个				
4	灭火器箱	天正安、淘亿盾、沐哲希	国标，材质：厚度≥1mm，碳钢，灭火器容量 2 只装，3C 认证	300	个				
5	消防水带	祥雨、沱雨、永安	国标，型号规格：10-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶，含内扣式接口 经线材质、型号、股数、总经根数：纶长丝、1000D、1股、500根；纬线材质、型号、股数：涤纶长丝、840D、4股；编织层编织方法：斜纹图织；合成橡胶衬里型号规格：LSR005 或同等档次的；衬里单层厚度：≥0.35mm；设计工作压力：不低于1.0MPa；	80	条				
6	消防栓门		常规尺寸，门框材质为铝合金，厚度不小于1mm，面板材质为玻璃	100	扇				
7	应急疏散指示灯	敏华、劳士、海	国标，电压：AC220V50HZ（V）；光源类	300	块				

		湾	型：LED；防护等级：IP30 及以上。含安装、电源布线接线及所需电线						
8	消防应急照明灯	敏华、劳士、海湾	国标，应急时间大于或等于 90 分钟。含安装、电源布线接线及所需电线。	300	盏				
报价合计(包含税费、运输、安装等所有费用):(大写)人民币_____元(小写:_____元)									
商务要求:									
<p>1. 供货要求: 成交供应商自收到采购人通知之日起 15 日内完成完成供货, 负责安装并将更换下来的器材搬运到指定位置。</p> <p>2. 质保期: 自双方代表在货物验收单上签字之日起 12 个月。</p> <p>3. 有下列情形之一的视为无效报价:</p> <p>(1) 报价文件必须字迹清晰, 凡因字迹不清晰导致容易引起歧义的, 作无效报价处理;</p> <p>(2) 报价文件未按规定签章的作无效报价处理;</p> <p>(3) 报价超过本项目上限控制价、单项合计金额或总价计算错误的作无效报价处理;</p> <p>(4) 未按照报价表标明的具体品牌、参数和要求作出实质性响应的作无效报价处理;</p> <p>(5) 私自更改删除报价文件内容的作无效报价处理;</p> <p>4. 供货地点: 广西财经学院相思湖校区。</p> <p>5. 付款方式: 本项目无预付款, 成交人供货安装调试完毕并通过验收后向采购人提供与合同金额一致的有效发票, 采购人提请按相关程序一次性拨付 100% 合同款项。</p> <p>6. 报价文件内容包括:</p> <p>(1) 报价表;</p> <p>(2) 营业执照复印件;</p> <p>(3) 法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件(委托时必须提供);</p> <p>以上所有报价文件都必须提供并加盖单位公章, 否则按照无效报价处理。</p>									

相关要求:

1. 报价包含安装、装卸、运输、调换、利润、税金、保险、协调、售后服务费用等各项应有费用。
2. 报价超过本项目上限控制价、单项合计金额或总价计算错误的作无效报价处理。
3. 成交供应商须按采购人的要求供货, 否则采购人有权终止采购。
4. 如货物出现质量问题, 广西财经学院保卫工作部有权终止采购并要求成交供应商承担责任并赔偿损失;
5. 应急灯和安全出口指示牌的安装必须要在墙上打孔用钉子固定。

报价公司名称（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

联系人及电话：

报价时间： 年 月 日